



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

34-120 Andrychów, ul. Batorego 68
tel.: 33 875 26 40, fax: 33 875 26 40 w. 520
e-mail: zwik@andrychow.pl

LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW



AB 1303

Laboratorium posiada zatwierdzenie do prowadzenia analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, decyzja nr 4485/3/18 z dn. 30.04.2018 r.

Andrychów, dnia 14.03.2019 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR TOL/091/W/2019

Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
34-120 Andrychów, ul. Batorego 68, Dział TW

Podstawa realizacji: Zgodnie z harmonogramem badań

Cel badania* Określenie przydatności wody do spożycia przez ludzi – monitoring z zakresu parametrów grupy A, rozszerzony

Numer laboratoryjny próbki	10/03
Rodzaj próbki*	Woda do spożycia przez ludzi (Ujęcie SUW Andrychów Olszyny)
Miejsce pobrania próbki*	Hydrofornia - Andrychów, ul. Parkowa
Data pobrania próbki*	05.03.2019
Data dostarczenia próbki	05.03.2019
Data rozpoczęcia i zakończenia badań	05.03.2019 – 08.03.2019
Próbkę pobrał	Próbkobiorca ZWiK Sp. z o.o. (Certyfikat nr 01)
Metoda pobrania próbki	PN-ISO 5667-5:2017-10 A, PN-EN ISO 19458:2007 A
Stan próbki w chwili przyjęcia	Bez zastrzeżeń
Uwagi	Brak uwag

ST. SPECJALISTA

mgr inż. Adriana Konior
.....
autoryzował
(mikrobiologia)

SPECJALISTA

Dorota Kowaliczek
.....
autoryzował
(fizykochemia)

KIEROWNIK
Laboratorium

mgr inż. Urszula Niziołek
.....
zatwierdził

Sprawozdanie opracował: U. Niziołek *U. Niziołek*

* w przypadku próbki dostarczonej przez Klienta dane pochodzą od Klienta

Wydrukowano w 3 egz.: 2 egz. Klient, 1 egz. Laboratorium

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie może być powielane jedynie w całości. Każda inna forma wykorzystania wyników wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.
Istnieje procedura reklamacji, termin składania reklamacji – 7 dni od daty odebrania wyniku badań.
W przypadku próbki pobranej przez Klienta Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbki.
Daty wykonania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW

Andrychów, dnia 14.03.2019 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR TOL/091/W/2019

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH DLA PRÓBKII NR 10/03

Lp.	Oznaczany parametr	Jednostka	Wynik	Niepewność ¹ ±	Metoda badawcza	Wartość parametryczna ²
1.	Temperatura wody	°C	5,4	0,3	PN-77/C-04584*	-
2.	Chlor wolny	mg/l	0,28	0,04	PB/02/W wydanie 2 z dn.01.03.2018	0,3**
3.	pH	A -	6,9 w temp. 25,1°C	0,1	PN-EN ISO 10523:2012	6,5-9,5
4.	Mętność	A NTU	0,11	0,02	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	akceptowalna (do 1,0 NTU)
5.	Barwa	A mg/l Pt	<5	-	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D	akceptowalna (do 15 mg/l Pt)
6.	Zapach	-	akceptowalny	-	PB/05/W wydanie 2 z dn.20.01.2017	akceptowalny
7.	Smak	-	akceptowalny	-	PB/05/W wydanie 2 z dn.20.01.2017	akceptowalny
8.	Przewodność elektryczna wł. Temperatura pomiaru 25,0°C	A μS/cm	130,2	4,4	PN-EN 27888:1999	2500
9.	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna)	A mg/l CaCO ₃	50	2	PN-ISO 6059:1999	60-500***
10.	Utlenialność	mg/l O ₂	<0,50	-	PN-EN ISO 8467:2001	5,0
11.	Żelazo ogólne	A μg/l	37,5	5,8	PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010	200
12.	Jon amonu	A mg/l	<0,050	-	PN-ISO 7150-1:2002	0,50
13.	Azotany	A mg/l	5,4	0,6	PN-82/C-04576/08*	50
14.	Azotyny	A mg/l	<0,010	-	PN-EN 26777:1999	0,10
15.	Mangan	A μg/l	<20,0	-	PB/11/W wydanie 2 z dn.01.06.2010	50
16.	Chlorki	A mg/l	7,00	0,46	PN-ISO 9297:1994	250
17.	Siarczany	mg/l	14,8	1,0	PB/15/W wydanie 2 z dn.01.03.2018	250
18.	Fluorki	mg/l	<0,10	-	PB/19/W wydanie 2 z dn.01.03.2018	1,5

LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW

Andrychów, dnia 14.03.2019 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR TOL/091/W/2019

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH DLA PRÓBKII NR 10/03

Lp.	Oznaczany parametr	Jednostka	Wynik	Niepewność ¹	Metoda badawcza	Wartość parametryczna ²
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C A	jtk/1 ml	0	-	PN-EN ISO 6222:2004	-
2.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C A	jtk/1 ml	3	[1, 10]	PN-EN ISO 6222:2004	bez nieprawidłowych zmian
3.	Bakterie grupy coli A	jtk/100 ml	0	-	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	0
4.	<i>Escherichia coli</i> A	jtk/100 ml	0	-	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	0
5.	Enterokoki (paciorkowce kałowe) A	jtk/100 ml	0	-	PN-EN ISO 7899-2:2004	0
6.	<i>Clostridium perfringens</i> A	jtk/100 ml	0	-	PN-EN ISO 14189:2016-10	0

A – wyniki badań objęte zakresem akredytacji nr AB 1303, wyniki bez znaku A są nieakredytowane

Wszystkie wykorzystane metody badawcze są objęte zatwierdzeniem PPIS w Wadowicach (Decyzja nr 4485/3/18 z dnia 30.04.2018 r.)

Podana jednostka odnosi się do wyniku oraz niepewności.

¹ – niepewność rozszerzona przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności ok. 95%

² – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Niepewność pomiaru uwzględnia etap pobierania próbek.

Znak (<) oznacza poniżej wyznaczonego zakresu roboczego metody, dla wyników ze znakiem poniżej (<) nie podaje się niepewności.

* - norma wycofana bez zastąpienia

** - w punkcie czerpalnym u konsumenta

*** - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ma obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości

KONIEC SPRAWOZDANIA