WARSTWY STROPODACHU NA PRZEKROJU I-I

+4.28÷4.58 | +2.40 | -0.30 | -0.83 | -2.08 | -3.88

+ 4.00÷4.45 | + 3.90÷4.35 | + 4.75

188÷218 | 458÷488 | 243 | 240 | 90÷120 | 90 | 600/90÷120 | 600/90 | 50 | 40 | 310÷355

I 240

płyta „P4" | płyta „P5" | płyta „P6"

KOTWY POWŁOKOWE PROSTOSTAL TOP 0,6 Zk 4,0 CM
PŁYTA LEKKIEGO 2,5 CM
NA 2x5 WARSTW PAPY 15 CM

POMOST Z KRATEK „MOSTOSTAL"
PŁYTA LEKKIEGO 2,5 CM
NA DWIE WARSTWY PAPY

WYRÓWNIA CEM. 3 CM
FL. BET. ZBR. SPADKOWA 7 CM
ZOLACJA PAPOWA
B-75 10 CM
DWUKROTNIE PIASCEM

365÷408 | 360÷403

0.00 315.05 | 0.00 315.05 | 0.03 | 0.00 | 0.45

-0.23 | -0.03 | -1.48 | -1.53 | 2.08

600/120 | B 200 | 120 | 130 | 150 | 23 | 205 | 163 | 10 | 55

płyta „P1" | płyta „P2" | płyta „P3"

PODJAZD BETONOWY B 150 150×60÷80 CM
B 75 10
PODSYPKA PIASKOWA 10

PŁYTKI LASTRIKO NA ZAPR. CEM. 5,0 CM
PŁYTA ŻELBETOWA 55,0 CM
IZOLACJA: 3 WW PAPY 15%
BETON B-75 10,0 CM
PODSYPKA ŻWIR. PIASKOWA 10,0 CM

4 | 5

PT ZAMIENNY (studium)		TEMAT: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W. ANDRYCHOWIE	5 (Nr rys.)
AB (branża)	1:50 (skala)	OBIEKT: POMPOWNIA OSADU NADMIERNEGO I POWROTNEGO	15 (liczba rys.)
TW-1 (porozumienie)	4133 (Nr arch.)	TREŚĆ: PRZEKRÓJ II-II	01.82 (Nr zlec.)
B P KRAKÓW B K	Kierownik pracowni / Główny projektant / Projektował obliczył	mgr inż. Jo PRZYBYŁ / mgr inż. Ta KOWALSKA / mgr inż. Ta PIEKARSKA	Opracował / Kreślił / Sprawdził: mgr inż. Ta I LIPA / mgr inż. Da SKRZYDLEWSKA

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W KRAKOWIE

BN 150-114-09/72 30 000 3/1

1 | 2 | 3

Rys. Nr 23