



Oznaczenia i uwagi

- ① ÷ ⑪ – Oznaczenie urządzenia elektrycznego
* – Urządzenie podlegające zapłombowaniu przez ZEK
- Przęsło AsXSn 4x35mm² – 55 m
 - Przyłącz YAKY 4x35mm² – 32 m
 - Kabel YKYzo 5x10mm² – 23 m

①	Ogranicznik przepięć SE 30.166 w połączeniu z zaciskiem przebijającym izolację SL9.21	0,66kV 5kA 16 – 95mm ²	4	"ENSTO POL"		
②	Zestaw złączowo-pomiarowy "ZZP" szafka złączowa i pomiarowa z drzwiczkami rewizyjnymi dużymi, z daszkiem i z 2 zamkami Master Key	1xIL3-faz. Lz 5x25mm ²	1	EMITER		
③	Fundament F 85 x 40		1	EMITER		
④	Wyłącznik instalacyjny 3-bieg. nadprądowy selektywny IS91.3C sel.20A	In=20A charakt. C	1	"GE"	831-710-124	
⑤	Wyłącznik różnicowo-prądowy 4-bieg. selektywny P304 25-300-S	In=25A dl=300mA	1	"LEGRAND"	P840-018510	
⑥	Rozłącznik bezpiecznikowy 3-bieg. RBK-00	In=160A U=400V	1	APATOR		3 x wkładki WNT 1, 32A
⑦	Odgałęźnik instalacyjny 5-torowy LZG-35/16 odm.11 z pokrywą	125/76A 400V	1	"S-nia Pokój"	13-2158	
⑧	Hak wiszakowy dla słupów z otworami S01 21		2	"ENSTO POL"		
⑨	Uchwyt odciągowy SO 118.425S	4x35mm ²	2	"ENSTO POL"		
⑩	Zacisk odgałęźny jednostronnie przebijający izolację z pokrywą izolacyjną SUP 22.12	25 – 95mm ² AL	4	"ENSTO POL"		
⑪	Oslanka końca przewodu PK 99.050	35 – 50mm ²	8	"ENSTO POL"		
Oznaczenie	Wyszczególnienie	Dane tech.	Ilość	Producent	Nr ref.	Uwagi

STANISŁAW MIKOŃSKI
inżynier elektryk

Uprawnienia budowlane do projektowania
opisy i kosztorysów Nr Upr. 223/78
do na robót i nadzoru Inst. 514-Km/74
wsz. dr. i z. z. inst. elektrycznych

Gł. projektant

TEMAT	OPRACOWANIA	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ SUŁKOWICE ŁĘG
ADRES		ETAP – II. POMPOWIA P3
INWESTOR		Sułkowice – Łęg ul. Turystyczna dz. nr 792
TEMAT		Urząd Miejski w Andrychowie ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów
BRANŻA		Zasilanie w energię elektryczną
TREŚĆ RYSUNKU		Elektrownia
PROJEKTANT		Schemat zasilania
SPRAWDZIL		Kazimierz Szafraniec nr 5/2002
		inż. Piotr Lelito nr GP.IV-63/416/76
		Faza : projekt budo- wano-wykonawczy
		Skala : Data 06.2007
		rys. nr 2

TT 400/230V
SZYBKE WYŁĄCZENIE

skreślono
24.10.2008

[Signature]