



ZABEZPIECZENIE WODOCIĄGU 1:100 wymiary w mm


RZUT Z GÓRY
1:100 A



PRZĘKRÓJ A-A
1:100




PRZĘKRÓJ B-B
1:20



| średnica wodociągu | rura ochronna dwudzielna "INTEGRA" – malowana |
|--------------------|---|
| ø25 | ø114,3x4,0 |
| ø32 | |
| ø40 | |
| ø50 | ø168,3x4,5 |
| ø80 | |
| ø90 | |
| ø100 | ø219,1x6,3 |
| ø150 | |
| ø400 | ø610,0x11,0 |

SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA KOŃCÓW
RURY OCHRONNEJ
1 : 20



UWAGA: Stosować w przypadku odl. pionowej < 0,20m pomiędzy ściankami rur.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-------------------|--|---------|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| SYSTEMY EKOLOGICZNE | | 43-300 Bielsko - Biala ul. Czarneckiego 7A tel/fax 033/811-61-34 | | Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowcie ul. Batoriego 68 34-120 Andrychów | | Nazwa opracowania: Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie os. Hajosy w Rzykach | | nr proj. SE/06/04/2011/2A | | skala: 1:100 1:20 | | RYSUNEK | | 8 | | Projektował: mgr inż. Tomasz Nawieśniak SLK/0660/PWOS/04 nr upr. proj. SLK/0660/PWOS/04 zakres: projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | | Opracował: mgr inż. Jacek Iskrzycki | | Opracował: mgr inż. Krzysztof Iskrzycki | | Sprawdził: inż. Ewa Kobińska nr upr. proj. 169/81/BB zakres: sieć sanitarne (bez sieci cieplnych) i instalacje sanitarne | | podpis | | podpis | | podpis | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-------------------|--|---------|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--------|--|--------|--|--------|--|